



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ленинградский проспект, 7/4, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), Российская Федерация, 678170
Тел.: +7 (41136) 3-26-84. E-mail: ptvs@alrosa.ru. Сайт: www.ptvs-mir.ru

№ _____
На № _____

Климу & Сот
Андрею

Главе МО «Город Мирный» РС(Я)
К.Н. Антонову
г. Мирный, ул. Ленина д. 16
тел.: (8-41136) 3-2-35
эл.п.: info@gorodmirny.ru

Уважаемый Клим Нестерович!


На Ваше обращение от 28.07.2022 г. № 4949 о наличии или отсутствии технической возможности для подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения до земельного участка, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, муниципальное образование «Город Мирный», город Мирный, ул. Аммосова, 97д с кадастровым номером 14:37:000111:107, общей площадью 450 кв. метров, с видом разрешенного использования – 4.4. Магазины, сообщая, что:

в соответствии с п.25 Постановления Правительства РФ от 30.10.2021 №2115 отсутствует техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения из-за отсутствия резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

Для подключения к системе водоснабжения и водоотведения техническая возможность имеется, необходимо заключить договоры о подключении (технологическое присоединение) к централизованным сетям В1, К1 с ООО «ПТВС», для реализации подключения необходимо построить подводящий полупроходной канал и трубопроводы от центрального коллектора до границы земельного участка.

В соответствии с п. 37 ППРФ 2130, по согласованию с исполнителем, заявитель вправе обеспечить архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию тепловых сетей, объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, расположенных за границами принадлежащего ему земельного участка, в целях подключения объекта капитального строительства. Заявитель в обязательном порядке сообщает исполнителю о намерении выполнить действия не позднее 15 дней со дня заключения договора о подключении. В случае необходимости ускорения сроков подключения объекта строительства, предлагаем рассмотреть данный вариант.

Главный инженер



А.В. Рыбкин

